Расчет стоимости объекта: Стр-во КТП взамен КТП-621 по адресу: ул. Горняков, 317

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство комплектной трансформаторной подстанции включает:

- УНЦ КТП киоскового типа (таблица Т-3);

Т3-06			982

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

982 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

982*1,129*1,054*1,032=1205,94 тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,724 в ценах на 01.02.2018 г.

873,42 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
	96,08	777,34	873,42

И.о. начальника проектно-сметного отдела Швецов Г.П.