

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1075 – ул. Бульвар Победы, 8 щ.1.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 6 кВ сечением 185 мм² протяженностью 0,41 км.

К1-07-1...6	185	2133	874,53
К3-01-1(2)	10(6)	1101	225,705
П5-01	10(6)	611	125,255

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$874,53 + 225,705 + 125,255 = 1225,49$ тыс.руб.

Итого: 1225,49 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$1225,49 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 1504,96$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,41 в ценах на 01.02.2018 г.

630,45 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
63,96	337,68	228,81	630,45

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.