

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1075 – ул. Жукова,9.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 6 кВ сечением 185 мм² протяженностью 0,58 км.

К1-07-1...6	185	2133	1237,14
К3-01-1(2)	10(6)	1101	319,29
П5-01	10(6)	611	177,19

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$1237,14 + 319,29 + 177,19 = 1733,62$ тыс.руб.

Итого: 1733,62 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$1733,62 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 2128,96$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,42 в ценах на 01.02.2018 г.

909,02 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
89,85	509,87	309,30	909,02

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.