

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-619– ул. Труда, 33

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 6 кВ сечением 95 мм² протяженностью 0,12 км.

К1-04-1...6	95	1580	189,6
К3-01-1(2)	10(6)	591	70,92
П5-01	10(6)	611	73,32

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$189,6 + 70,92 + 73,32 = 333,84$ тыс.руб.

Итого: 333,84 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$333,84 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 409,97$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,62 в ценах на 01.02.2018 г.

258,13 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
18,72	171,22	68,19	258,13

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.