

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-66 – столовая ул. Дарвина,16

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 6 кВ сечением 150 мм² протяженностью 0,23 км.

К1-06-1...6	150	2026	465,98
К3-01-1(2)	10(6)	1101	126,615
П5-01	10(6)	611	70,265

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$465,98 + 126,615 + 70,265 = 662,86$ тыс.руб.

Итого: 662,86 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$662,86 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 814,02$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,64 в ценах на 01.02.2018 г.

524,55 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
35,89	357,14	131,52	524,55

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.