

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-824 – ЦТП, пр. Ленинский,7/2.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 6 кВ сечением 70 мм² протяженностью 0,1 км.

K1-03-1...6	70	1301	130,1
K3-01-1(2)	10(6)	1101	55,05
П5-01	10(6)	611	30,55

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$130,1 + 55,05 + 30,55 = 215,7$ тыс.руб.

Итого: 215,7 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$215,7 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 264,89$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,67 в ценах на 01.02.2018 г.

177,94 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
16,22	101,29	60,43	177,94

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.