

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-10 кВ РП-22-ТП-880

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 10 кВ сечением 240 мм² протяженностью 0,54км.

К1-08-1...6	240	2421	1307,34
К3-01-1(2)	6-10	591	319,14
П5-01	10(6)	611	329,94

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$1307,34 + 319,14 + 329,94 = 1956,42$ тыс. руб.

Итого: 1956,42 тыс. руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$1956,42 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 2402,57$ тыс. руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,66 в ценах на 01.02.2018 г.

1005,21 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
54,48	464,54	486,19	1005,21

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.