

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2017 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего	
Виды поврежд. и работ	по														
	стороне														
Аварийные отключения	6-10кВ	Всего	20	21	35	38	42	39	32	63	47	36	37	32	442
		К.З. В ТП-РП	0	2	0	1	0	0	2	0	1	2	2	0	10
		К.З. на ВЛ-6кВ	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	3	9
		Откл. от МТЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Причина не уст.	5	2	3	3	2	2	1	7	4	1	3	1	34
		Откл.в ЭСО	1	0	2	0	5	3	2	3	0	0	1	0	17
Недоотпуск ЭЭ, тыс.кВт-ч		35,46	34,73	38,67	40,52	45,28	42,15	34,87	58,63	52,69	47,25	49,23	38,67	518,15	
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	13	20	32	34	43	29	15	56	43	33	31	36	385	
	Из них питающие	1	2	10	10	12	8	6	12	8	4	9	11	93	
	Т.	3	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	8	
	Зам. ПК	5	5	2	4	3	2	11	4	5	2	4	3	50	
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	47	57	51	51	49	32	27	60	50	53	46	46	569	
	Из них питающие	3	2	14	12	12	9	9	12	12	12	7	15	117	
	Нов эл.уст ТП, РП	4	4	2	1	3	0	1	3	2	1	3	4	28	
Повреждения в сетях 0,4кВ	Заявки абонентов	445	663	439	624	380	510	731	599	450	494	1040	455	6830	
	Обрыв провода	43	165	31	49	29	48	102	48	32	23	142	35	747	
	Заменено ПН	47	72	53	56	45	66	90	72	41	74	91	55	762	
	н/в КЛ	13	20	18	17	11	18	17	21	13	15	25	16	204	
	из них сторонние	7	5	4	6	3	5	4	6	2	2	9	4	57	
	Подвешено врем. КЛ	1	0	1	0	1	2	1	0	0	0	2	0	8	

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин