

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2018 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Виды поврежд. и работ	Виды поврежд. и работ													
Аварийные отключения по стороне 6-10кВ	Всего	29	27	14	53	55	47	60	70	45	36	38	28	502
	К.З. В ТП-РП	1	0	0	2	0	1	4	0	3	0	0	1	12
	К.З. на ВЛ-6кВ	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
	Откл. от МТЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6
	Причина не уст.	0	3	2	6	4	2	5	3	4	0	4	0	33
	Откл.в ЭСО	1	0	0	2	3	1	4	2	0	0	0	0	13
Недоотпуск ЭЭ, тыс.кВт-ч		38,56	36,74	25,47	55,68	57,63	52,31	63,28	74,36	56,32	44,28	46,52	37,58	588,73
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	33	26	12	47	56	44	61	71	45	40	38	22	495
	Из них питающие	7	7	2	10	16	12	15	23	10	10	8	4	124
	Т.	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	7
	Зам. ПК	7	4	1	3	7	8	8	11	5	5	1	6	66
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	59	57	56	62	41	53	62	72	30	62	60	47	661
	Из них питающие	7	6	4	9	8	17	18	18	7	19	15	8	136
	Нов эл.уст ТП, РП	0	1	0	1	1	0	2	3	0	6	0	7	21
Повреждения в сетях 0,4кВ	Заявки абонентов	427	426	551	768	694	554	562	425	582	501	677	441	6608
	Обрыв провода	34	33	140	143	99	57	47	27	52	16	13	21	682
	Заменено ПН	33	54	53	83	120	90	60	27	41	45	52	27	685
	н/в КЛ	12	12	10	28	24	23	20	14	12	15	21	4	195
	из них сторонние	2	4	2	2	4	6	7	5	4	2	6	1	45
	Подвешено врем. КЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин